

Справка

О выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей ООО «БашРТС» из эксплуатации*

№ п/п	Объект	Характеристики объекта	Дата вывода из эксплуатации	Обоснование
1	г. Уфа Паропровод от ТЭЦ-2	Ди 500,400,200 L-13.6п.км	01.08.2016	Требования Схемы теплоснабжения городского округа город Уфа – паропровод необходимо вывести из эксплуатации в следствии снижения объемов потребления пара потребителями и отсутствия перспективы восстановления теплоснабжения до расчетных значений, что не позволяет обеспечить его безопасную эксплуатацию, в результате наличия высокой вероятности разрушения паропровода от гидроудара и нанесения вреда жизни и здоровью людей.

Главный инженер ООО «БашРТС»

В.Н. Шамин

Чибирьев В.Г.
т. (347) 269-23-94




Примечание:
* Требования Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 года N 570 «Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».